《广东省安装工程综合定额（2010）》

常见问题解答

1、天花内电气接线盒至灯具处金属软管应套 C.2.11.6 金属软管敷设定额还是套 C.2.11.4 可挠性金属套管定额？

答：应套金属软管敷设。

2、卫生间等电位安装套什么定额？

答：等电位箱安装套接线箱安装子目，等电位采用圆钢或扁钢时套户内接地母线敷设。

3、开关、按钮、插座安装是否包含了底盒的安装的工作内容？

答：不包括。底盒安装需另外套接线盒子目。

4、穿刺线夹安装套什么定额子目？

答：无直接对应的子目。可以借用压铜接线段子子目。因为工作内容类似。

5、给排水工程中使用到的防水套管制作安装套用什么定额子目？定额子目的规格尺寸是按主管还是按套管的规格尺寸划分？

答：穿过剪力墙、天面层和水池的套管执行第六册《工业管道工程》C.6.8 章相应项目；其余部位使用到的套管执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》C8.1 章相应项目。定额子目的规格尺寸是按主管的规格尺寸划分。

6、利用柱两根主筋做避雷引下线的工程量是按焊接的长度还是按主筋的长度计算？

答：以 1 根柱的主筋长度计算工程量。

7、定额中电缆的截面积是表示一根电缆中单芯的截面积，还是多芯截面积的合计数？

答：是单芯的截面积。

8、10KV 以上架空线路是否可取超高费？

答：不行，定额中已包含。

9、卡箍连接的钢管安装中，沟槽管件如何计算？

答：卡箍安装已包含沟槽管件的安装工作，沟槽管件的主材费可另行计算。

10、家用分体式空调安装时的穿墙套管套用什么子目？

答：套用省造价总站发布《关于印发 2010 年〈广东省安装工程综合定额〉、〈广东省市政工程综合定额〉问题解答、勘误及补充子目的通知》（粤建造函[2011]213 号）的补充子目：穿墙、穿梁、穿楼板塑料短管预埋。