

附件1:

2013年下半年预拌混凝土企业诚信检查情况汇总表

(按扣分由低至高排序, 扣分相同企业排序不分先后)

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
1	增城市建晖预拌混凝土有限公司	增城市	11月4日	个别生产台帐没有反映出生产计划变化情况扣2分	2	
2	广东宏晖混凝土有限公司	花都区	11月8日	水泥细度检验规范要求2次, 记录只有1次扣2分。	2	
3	广州市圣丰混凝土有限公司	花都区	11月12日	原材料使用台帐无具体数量扣2分。	2	
4	广州市新鸿益混凝土有限公司	花都区	11月13日	有部分试块紧挨在一起, 间隔不符合规范扣2分。	2	
5	广州勇创混凝土有限公司	白云区	11月13日	混凝土出厂检验记录表格设计不合理, 无审核人签名扣2分。	2	
6	广州市泰兴混凝土有限公司	白云区	11月13日	原材料使用台帐无具体数量扣2分。	2	
7	广州润洋强力混凝土有限公司	白云区	11月18日	外加剂泌水率、氯离子未检验扣2分。	2	
8	广州超力混凝土有限公司	白云区	11月19日	技术和管理人员缺1名扣2分。	2	
9	广州市兴耀混凝土有限公司	白云区	11月20日	原材料使用台帐无具体数量扣2分。	2	
10	广东派安建材有限公司	番禺区	11月25日	留样样品没有密封和对应编号扣2分。	2	
11	广东润江混凝土有限公司	番禺区	11月26日	抗渗试块放在地上扣2分。	2	
12	广州市番禺区江南商品混凝土有限公司	番禺区	11月26日	原材料台帐记录不规范扣2分	2	
13	广州天宏混凝土有限公司	番禺区	11月26日	10月5日混凝土出厂检验记录C35记录为C30, 扣2分。	2	
14	广州中昊超力混凝土有限公司	番禺区	11月27日	原材料台帐记录不完善扣2分。	2	
15	广州天源混凝土有限公司	番禺区	11月27日	每日生产任务汇总表要素不全扣2分。	2	
16	广州市金禹混凝土有限公司	番禺区	11月27日	9月份外加剂未做氯离子检验扣2分。	2	

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
17	广州市砼一混凝土有限公司	黄埔区	11月29日	养护室养护仪检定误差-3%，但未按此误差调整养护室湿度，仍按养护仪显示湿度记录和控制养护室湿度。扣2分。	2	
18	广东华南混凝土有限公司	黄埔区	11月29日	砂、石含水量测定只有结果，无相应过程，记录不全扣2分。	2	
19	广州市建筑集团混凝土有限公司	黄埔区	12月2日	混凝土出厂原始记录不规范扣2分。	2	
20	广州兴业混凝土搅拌有限公司	黄埔区	12月2日	混凝土出厂原始记录不规范扣2分。	2	
21	广州市建丰混凝土有限公司	天河区	12月2日	原材料台账记录不规范扣2分	2	
22	广东海外高强混凝土有限公司	天河区	12月2日	试块摆放不符合要求扣2分。	2	
23	广州中建砼力混凝土有限公司	天河区	12月3日	留样没有编号，部分没有签名扣2分。	2	
24	广州市长泰混凝土有限公司	海珠区	12月3日	留样签名未签全名扣2分。	2	
25	广州天华混凝土有限公司	海珠区	12月4日	原材料去向台账无具体数量扣2分。	2	
26	广州市长兴混凝土有限公司	荔湾区	12月4日	开盘记录未列入程序文件管理记录缺审核扣2分。	2	
27	广州市芳联混凝土有限公司	荔湾区	12月5日	混凝土出厂原始记录有涂改扣2分。	2	
28	广州市乾山混凝土有限公司	荔湾区	12月5日	原材料去向台账未注明数量扣2分。	2	
29	广州市东沙混凝土有限公司	荔湾区	12月5日	原材料去向缺数量扣2分。	2	
30	广州市加业混凝土有限公司	从化市	11月5日	电子配料秤没有复零扣3分；	3	
31	广州建友混凝土有限公司	从化市	11月8日	技术负责人与资质不符扣3分。	3	
32	广东城联中建混凝土有限公司	白云区	11月19日	6月5日计量配料系统误差超过规定范围扣3分。	3	
33	广州汇兴混凝土有限公司	增城市	11月4日	混合养护室温度21.6℃，超出水泥养护标准扣2分； 原材料使用台帐只有去向没有数量扣2分。	4	
34	广州市国丰混凝土有限公司	萝岗区	11月4日	混凝土出厂检验报告不规范扣2分； 出场记录单不规范扣2分。	4	

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
35	广州建盈混凝土有限公司	从化市	11月5日	原材料台帐记录水泥编号（检验记录）与进货日期编号不一致扣2分； 混凝土强度评定和记录复核栏缺少签名扣2分。	4	
36	广州凯晖预拌混凝土有限公司	从化市	11月8日	原材料进货台帐不全扣2分； 生产记录没有签名扣2分。	4	
37	广州市广丰混凝土有限公司	花都区	11月11日	回弹仪检定过期扣2分； 配合比记录不规范扣2分。	4	
38	广州市长河混凝土有限公司	花都区	11月12日	没有回弹仪计量检定报告扣2分； 原材料进场、使用记录不一致扣2分。	4	
39	广东景泰混凝土公	白云区	11月14日	10月1日配合比通知单缺复核人签名扣4分。	4	
40	广州粤丰混凝土有限公司	白云区	11月18日	1名技术人员不在位扣2分； 制度不全扣2分。	4	
41	广州派安混凝土有限公司	白云区	11月20日	10月17日配合比选用通知单及调整通知单数值有改动，但无审核人签名扣4分。	4	
42	广州市仁江混凝土有限公司	南沙区	11月20日	每日生产记录无签名扣2分； 生产配方通知单缺调整原因扣2分。	4	
43	广州市础垠混凝土有限公司	南沙区	11月21日	1名技术人员不在位扣2分； 回弹仪过期未检扣2分。	4	
44	广州市番路混凝土有限公司	南沙区	11月21日	10月26日水泥检验原始记录未签名扣2分； 11月份外加剂未留样扣2分。	4	
45	广东捷成混凝土有限公司	南沙区	11月21日	10月19日外加剂进货12.89吨，检验记录6个批次扣2分； 10月份粉煤灰进货3个批次，检验8个批次扣2分。	4	
46	广州市正江混凝土有限公司	番禺区	11月25日	加湿器漏水直接冲淋试块扣2分； 原材料试验台帐记录不符合规定（试验、复核为同一人）扣2分。	4	
47	广州市住宅建设发展有限公司	南沙区	11月25日	制度内容不全扣2分； 原材料台帐记录不规范扣2分。	4	
48	广州润洋基础工程有限公司	番禺区	11月27日	养护室内抗渗试块放在地上（架上有空位）扣2分； 混凝土出厂取样未对应车号、生产线、记录不全扣2分。	4	
49	广东水利混凝土有限公司	番禺区	11月27日	质量分析报告制度记录不全扣2分； 8月21日混凝土抗渗记录无审核签名扣2分。	4	
50	广州市锦建建筑材料混凝土有限公司	番禺区	11月29日	原材料应建立去向台帐（不清晰）扣4分。	4	
51	广东基础新世纪混凝土有限公司	天河区	12月2日	生产计量设备复零记录每周1次，记录过少扣2分； 混凝土试件抗压强度9月16日漏签名扣2分。	4	
52	广州建安混凝土有限公司	海珠区	12月3日	两个批次水泥留样只有1Kg（规范要求6Kg）扣4分。	4	
53	广东声威混凝土有限公司	海珠区	12月4日	缺回弹仪扣2分； 11月10日混凝土出厂检验记录缺签名，记录不全扣2分。	4	

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
54	广州伯联混凝土有限公司	白云区	11月8日	水计量超标扣3分； 水泥进货台帐没有水泥编号，10月28日粉煤灰没有注明厂名扣2分。	5	
55	广州合力预拌混凝土有限公司	花都区	11月11日	企业负责人与资质证书不一致（未变更）扣3分； 技术负责人岗位职责不明晰扣2分。	5	
56	广州市粤花混凝土有限公司	花都区	11月13日	未抽查计量误差扣3分； 原材料台帐记录不全扣2分。	5	
57	广东基础新成混凝土有限公司	白云区	11月14日	9月1日水泥试验无28天试验结果扣5分。	5	
58	广州盈筑混凝土有限公司	白云区	11月18日	计量无复零记录扣3分； 水泥原始记录氯化镁9月份未检验扣2分。	5	
59	广州市宏翰混凝土有限公司	黄埔区	11月21日	施工过程“少量加水”扣5分。	5	
60	广州穗业混凝土有限公司	黄埔区	11月29日	1名技术人员不在位扣2分； 生产线计量误差超出范围扣3分。	5	
61	广州市维意建材有限公司	荔湾区	12月4日	9月份抗压强度原始记录无审核扣5分。	5	
62	广州信和预拌混凝土有限公司	增城市	11月1日	标养室面积不够，部分试块被水直接冲淋扣2分； 9月29日水泥检验记录无复核人员签名扣2分； 记录修改不规范扣2分。	6	
63	广州市建中混凝土有限公司	增城市	11月1日	管理制度不全1项扣2分； 配合比调整单未按标准签名1次扣4分。	6	
64	广州建城混凝土有限公司	增城市	11月1日	水泥留样不足3个月扣2分； 混凝土出场坍落度记录不全扣2分； 混凝土抗压强度评定表缺计算结果的原始数据扣2分。	6	
65	广州市东浦混凝土有限公司	从化市	11月8日	2名技术人员不在位扣4分； 原材料台帐记录不规范扣2分。	6	
66	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	花都区	11月11日	原材料使用去向没有注明数量扣2分； 水泥合格证有修改出厂编号问题扣4分。	6	
67	广州市泰和混凝土有限公司	白云区	11月14日	11月1日水泥抗压强度原始记录未够时间已由校核人签名扣2分； 10月20日配合比通知单涂改但无相关人员确认扣4分。	6	
68	广东永泰混凝土有限公司	白云区	11月18日	养护室内试块被水直接冲淋扣2分； 原材料去向无具体数量扣2分； 混凝土抗压强度原始记录28天龄期未到已签名扣2分。	6	
69	广州市峻兴混凝土有限公司	南沙区	11月21日	外加剂进货是萘系减水剂，使用记录是聚羧酸扣2分； 10月26日混凝土出厂记录质检员未签名扣2分；	6	

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
70	广州市番禺区桥发混凝土有限公司	番禺区	11月26日	回弹仪检定过期扣2分； 外加剂留样没有签名编号扣2分； 10月13日0913A试件未写龄期、破型期扣2分。	6	
71	广东广利混凝土有限公司	黄埔区	11月29日	制度内容不全扣2分； 负压筛故障扣2分； 原材料台账记录不规范扣2分。	6	
72	广东信强混凝土有限公司	海珠区	12月3日	抗渗仪故障扣2分； 原材料台账记录不全扣2分； 混凝土出厂检验记录不规范扣2分。	6	
73	广州鸿益建材有限公司	增城市	11月4日	缺技术方案审批制度扣5分； 缺回弹仪检定证书扣2分。	7	
74	广州市华合建筑材料有限公司	萝岗区	11月5日	原材料复试不符合规范要求扣5分； 砼抗渗记录不全扣2分	7	
75	广州市鸿磊混凝土有限公司	花都区	11月11日	原材料使用去向未注明数量扣2分； 水泥、粉煤灰（9月份）检验原始记录没有结论扣5分。	7	
76	广州高力预拌混凝土有限公司	花都区	11月13日	缺计量误差抽查记录扣3分； 原材料使用去向台账无具体数量扣2分； 抗压记录从8月13-31日只有操作人签名，无校核人签名扣2分。	7	
77	广州志茂混凝土有限公司	白云区	11月14日	计量系统自检校准记录标示值偏低扣3分； 水泥比对试验记录无校核人、负责人签名扣2分； 混凝土出厂检验记录中无技术负责人签名扣2分。	7	
78	广州市万竣混凝土有限公司	白云区	11月14日	未显示计量误差，个别数值超出允许范围扣3分； 混凝土出厂记录不规范扣2分； 未提供GPS安装数据扣2分。	7	
79	广东东方混凝土有限公司	白云区	11月18日	有部分试块放在地面（架上有空位）扣3分； 原材料使用台账无进货批次，无法追溯扣2分； 10月5日生产记录和生产日报对同一批次C25混凝土坍落度、供应部位记录不同扣2分。	7	
80	广州市荔鸿混凝土有限公司	花都区	11月12日	9月18日水泥三氧化硫检验误差超标扣2分； 9月1日金羊水泥进货记录72吨，实际90吨扣2分； 10月20日C30泵送混凝土调整砂石但没有调整单扣2分； 出厂质量证明书轴强度值和差音扣2分。	8	
81	广东东圃市政混凝土有限公司	白云区	11月18日	技术负责人不在位扣3分； 没有累计误差扣3分； 缺回弹仪检测记录扣2分。	8	
82	广州临海混凝土有限公司	南沙区	11月20日	缺雷氏平膨胀值测定仪扣2分； 养护室记录不全扣2分； 原材料台账记录不规范扣2分； 原材料留样不符合要求扣2分。	8	

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
83	广州市建顺业混凝土有限公司	番禺区	11月25日	2013年P0水泥改P2，没有计算书扣4分； 试配记录只有基准水灰比记录无调整记录扣2分； 生产计划、出厂检验、取样无抗渗标识，只有生产检验有标识人签名扣2分。	8	
84	广东鸿益实业有限公司	黄埔区	11月29日	C60配合比没有按标准设计扣8分。	8	
85	广州市砼丰建材有限公司	萝岗区	11月5日	没有生产设备自检自校记录扣5分； 没有回弹仪计量检定证明扣2分； 试块标识不清扣2分。	9	
86	广州市东竣混凝土有限公司	天河区	11月5日	缺生产制度扣2分； 原材料留样少一批次扣2分； 原材料复试频次不够扣5分。	9	
87	广州市永兴混凝土有限公司	白云区	11月19日	技术负责人与资质不符扣3分； 架构图中有车管、销售岗位但无相应职责扣2分； 养护室试块被水直接冲淋扣2分； 原材料使用台账记录无具体数量扣2分。	9	
88	广州纽华企业有限公司	天河区	12月3日	计量误差超出范围扣3分； 养护室湿度不符合要求扣2分； 原材料台账记录不全扣2分； 混凝土出厂检验报告记录不规范扣2分。	9	
89	广州市华固砼建材有限公司	增城市	11月1日	缺配合比通知单扣5分； 缺混凝土28天强度检测报告扣5分。	10	
90	广东穗强混凝土有限公司	萝岗区	11月5日	缺原材料去向台账扣5分； 试块记录不全扣5分。	10	
91	瑞华建设集团有限公司	花都区	11月12日	原材料去向不明扣2分； 配合比设计不符合要求扣8分。	10	
92	广州市建博混凝土公司	天河区	12月3日	缺质量纠纷处理制度扣2分； 生产线没有复零扣3分； 抗渗试块超期未做检验，不符合标准要求扣5分。	10	
93	广州超力钟村混凝土有限公司	番禺区	12月10日	生产线电脑记录与台账不相符扣10分。	10	
94	广州市粤晟混凝土有限公司	增城市	11月1日	缺试验室主任职责和技术方案审批制度扣7分； 养护室温度22.3℃，超出标准扣2分；	11	

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
95	广东粤群混凝土有限公司	南沙区	11月20日	计量系统没有复零扣3分； 未按标准签发配合比调整通知单扣4分； 混凝土出厂记录不全扣2分； 抗渗仪故障扣2分。	11	
96	广州市粤砼混凝土有限公司	增城市	11月4日	试验室天平未挂操作规程扣2分； 5月1日翡翠十一期26施工段地下室墙柱C40， 下料记录与配合比通知单不符扣10分；	12	
97	广州市丰成混凝土有限公司	白云区	11月19日	制度不全扣2分； 计量系统没有累计计量误差扣3分； 抗渗仪不能正常使用扣2分； 试块存放不符合要求扣3分；	12	
98	广东羊城中建高强建材实业有限公司	白云区	11月19日	技术负责人不在位扣3分； 2名技术和管理人员不在位扣4分； 试验室内未设化学分析室扣5分。	12	
99	广州市广泓混凝土有限公司	南沙区	11月21日	抗渗仪未年检扣2分； 养护室湿度不符合要求扣2分； 未按标准要求进行配合比设计扣8分。	12	
100	广州建新混凝土有限公司	番禺区	11月26日	养护室内雾化器漏水冲淋试块扣2分； 10月21日水泥原材料试验原始记录无技术负责人签名扣2分； 2011年9月29日至今的配合比设计使用旧规范计算，未按新规范计算扣8分。	12	
101	广州市亿洲混凝土有限公司	花都区	11月13日	技术负责人不在位（据称已变更，但未完成）扣3分； 计量系统偏差超过允许范围扣3分； 试验记录批准人不在公司花名册上，实验室分区不合理（力学室有高危品）扣5分； 试验台账记录不全扣2分。	13	
102	广州住建希沃混凝土有限公司	白云区	11月14日	个别批次计量偏差超出允许值扣3分； 缺300吨压力机扣2分； 配合比未按标准要求签发（不规范）扣8分。	13	
103	广州市华固业混凝土有限公司	白云区	11月19日	制度不全扣2分； 计量系统没有累计计量误差扣3分； 水泥养护箱不能正常工作扣2分； 养护室雾化设备和湿度不符合要求扣2分； 未按标准签发配合比调整单扣4分。	13	
104	广州市福鸿混凝土有限公司	番禺区	11月27日	缺1名财务人员扣2分； 计量配料系统自检频率不够扣3分； 抗渗仪故障扣2分； 试块放置不符合规定扣2分； 未按标准要求签发调整单扣4分。	13	

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
105	广州市华伟达混凝土有限公司	海珠区	12月5日	抗渗试块全部放在地上，未放在架子上（架上有许多空位）扣3分； 配合比计算注明采用重量法，但过程中既用重量法，又用体积法，水胶比与强度关系图绘图不完整扣8分； 10月3日P1001-1抗渗记录无审核签名扣2分。	13	
106	广州市长运预拌混凝土有限公司	增城市	11月1日	水泥搅拌机无计量检定证书扣2分； 原材料台帐进货与去向不符扣2分； 没有配合比设计扣8分； 混凝土出厂记录不全扣2分。	14	
107	广州市华昌业混凝土有限公司	南沙区	11月25日	回弹仪检定过期扣2分； 化学分析室未分区扣5分； 养护室温湿度记录有涂改扣2分； 原材料试验记录（10月6日砂）有涂改、原材料去向未签名扣2分； 配合比设计计算不规范扣4分。	15	
108	广州市砼盛混凝土有限公司	萝岗区	11月4日	缺质量纠纷处理制度扣2分； 试验设备缺1项计量证书扣2分； 试验室分区不符合要求扣5分； 原材料复试不符合规范扣5分； 混凝土出场记录不规范扣2分。	16	
109	广州超力花东混凝土有限公司	花都区	11月11日	缺质量纠纷处理制度扣2分； 试验设备缺1项计量证书扣2分； 试验室分区不符合要求扣5分； 原材料复试不符合规范扣5分； 混凝土出场记录不规范扣2分。	16	
110	广州创建混凝土有限公司	花都区	11月12日	原材料去向台帐未注明数量扣2分； 水泥留样6种品牌，进货只有金羊水泥扣2分； 没有金羊水泥配合比调整通知单扣8分； 8、9月进厂粉煤灰无留样扣4分。	16	
111	广州市长盛混凝土有限公司	白云区	11月8日	缺1名技术人员扣2分； 缺2项制度扣4分； 缺试验室设备雷氏夹扣2分； 原材料台帐记录不规范扣2分； 配合比计算不规范扣8分。	18	
112	广州新蕴丰混凝土有限公司	南沙区	11月25日	缺6名资格证书人员（不在位）扣10分； 抗渗仪故障扣2分； 无配合比计算书扣8分。	20	责令整改
113	广东昌隆混凝土有限公司	花都区	11月12日	技术人员有10人不在位扣10分； 检测人员未持证上岗扣5分； 抗渗试块未标日期扣2分； 原材料台帐记录不全扣4分；	21	责令停产整改

序号	企业名称	所属区市	检查时间	存在问题和应扣分	扣分小计	备注
114	广州达程混凝土有限公司	花都区	11月11日	技术负责人职责不清，在人员架构图上未体现扣2分； 缺技术方案审批制度扣2分； 缺回弹仪检定报告扣2分； 试块大部分放在地上扣3分； 原材料使用台帐记录不明，无具体数量扣2分； 原材料试验由无上岗证人员操作并签名扣5分； 未按配合比通知单下料，也没有调整单扣4分； 砼抗渗试验时间不足8小时扣2分。	22	责令整改
115	广州市驰东混凝土有限公司	南沙区	11月20日	技术人员不在位扣4分； 水泥留样无品牌、型号、等级扣2分； 配合比通知单、任务通知单未签名扣4分； 混凝土批量抗压强度统计评定未做扣5分； 7月26日、10月18日生产记录无配合比通知单扣10分。	25	责令整改
116	广州市浚达混凝土有限公司	海珠区	12月5日	1. 缺5项管理制度扣10分； 2. 生产线计量设备无检定报告（按至少4台电子秤计算）扣20分； 3. 上岗证的试验人员中只有2人有本公司社保，不足4人扣5分； 4. 所有试验室设备无有效检定证书扣10分； 5. 留样室设在饭堂，未单独设置扣5分； 6. 9月16日砂检测原始记录无审核签名（S130901），试验员陈改笑未在本公司社保名单上扣5分； 7. 配合比计算书引用过期规范，设计时试配记录不全，无和易性、坍落度指标，无签名扣8分； 8. 缺每月混凝土出厂强度统计评定记录扣2分； 9. 抗渗试验原始记录引用GB50108-2001，应为GB/T 50082-2009，引用标准错误，检验不符合标准要求扣10分。	75	责令停产整改
117	广州石建建材有限公司	番禺区	12月24日	申请投产，尚未生产混凝土，没有扣分。	0	